

Znak: ZR.271.19.2012

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 104168-2012 z dnia 03.04.2012r.) na zadanie: „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Falkowska, Młotkowice i Szkucin oraz zamontowanie piłkochwyty na boisku sportowym w miejscowości Kołoniec”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniu 06.04.2012r. wpłynęły następujące **zapytania** skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

- „1. Czy zamawiający wymaga wykonania stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych z wypełnieniem ich np. piskiem?
2. Czy wszystkie dostarczone urządzenia mają być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo?”

Odpowiedź:


1. Zamawiający wymaga przy montażu wszystkich urządzeń zabawowych zachowania stref bezpieczeństwa o wymiarach podanych w opisie przedmiotu zamówienia, natomiast wymagania dot. zachowania nawierzchni pisakowej (zgodnej z PN-EN 1177) dotyczą zjeżdżalni (gdyż charakterystycznym czynnikiem dla korzystania z tego typu urządzenia jest znaczna wysokość).
2. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych były malowane proszkowo. Cynkowane ogniowo mają być natomiast elementy szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wymagania w stosunku do poszczególnych urządzeń. Jeżeli przy którymś urządzeniu brak jest informacji o cynkowaniu ogniowo elementów konstrukcyjnych, oznacza to że nie jest to konieczne (ale dozwolone). Tam gdzie zapis wyraźnie wskazuje „cynkowane ogniowo” – należy traktować jako konieczność.

Niniejsze wyjaśnienie należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejsze wyjaśnienia nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.


WÓJT
Leszek Kuca