

Znak: ZR.271.22.2012

## **WYJAŚNIENIE DO SIWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: **153582-2012 z dnia 14.05.2012r.**) na zadanie: **„Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Falkowska, Młotkowie i Szkucin oraz zamontowanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Kołoniec”.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniu 16.05.2012r. wpłynęły następujące **zapytania** skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

„1. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:2009 przy urządzeniach zabawowych o wysokości upadku do 1 m można wykorzystać darń. Powyżej 1 m wymagana jest nawierzchnia bezpieczna np. piasek. Zamawiający wymaga nawierzchni piaskowej tylko w strefie zjeżdżalni, a wymagane jest również przy huśtawce wahadłowej. Czy przy huśtawce Zamawiający wykona ją sam czy jej wykonanie ma być w zakresie oferty?

2. Czy w miejscowości Cieklińsko Zamawiający dopuszcza zastosowanie cokołu betonowego prefabrykowanego?”

### **Odpowiedzi:**

Ad. 1. Obowiązkiem każdego właściciela lub administratora placu zabaw jest zapewnienie maksymalnej ochrony zdrowia i życia jego użytkownikom. Zamawiający zaznaczył w dokumentacji przetargowej, że wszystkie urządzenia zabawowe mają być wykonane i zamontowane zgodnie z zachowaniem określonych norm. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie określił konkretnie, które strefy bezpieczeństwa mają być wypełnione bezpieczną nawierzchnią (np. wypełnione piaskiem), ponieważ wynika to jasno z obowiązującej normy PN-EN 1176. Zgodnie z przywołaną normą - strefy bezpieczeństwa, gdzie wysokość upadku przekracza 1 m, należy zabezpieczyć bezpiecznym podłożem. W związku z powyższym w przypadku montażu poszczególnych urządzeń zabawowych należy zwracać uwagę na określoną w specyfikacjach technicznych tych urządzeń wysokość upadku. Jeżeli wysokość ta przekracza 1 m, wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie stery bezpieczeństwa z wykorzystaniem bezpiecznej nawierzchni (piaskowej).

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace przewidziane w dokumentacji przetargowej, jak również prace dodatkowe nieokreślone, a wynikające z określonych przepisów, które zapewnią całościowe, należyte, zgodne z normami i obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotowego zadania. Zamawiający nie przewiduje wykonywania żadnych dodatkowych prac we własnym zakresie w ramach tego zadania.

Ad. 2. W przypadku realizacji zadania nr 11 – wykonania ogrodzenia terenu placu zabaw w miejscowości Cieklińsko na działce ewidencyjnej nr 807/7, Zamawiający dopuszcza zastosowanie cokołu betonowego prefabrykowanego.

Niniejsze wyjaśnienie należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejsze wyjaśnienia nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Do wiadomości:  
Wszyscy uczestnicy postępowania.

Z up. **WOJTA**  
**Piotr Pięć**  
Zastępca Wójta

