

Znak: ZR.271.4.2015

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 31463 – 2015 z dnia 06.03.2015r.) na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowie (działka 903/2) na odcinku 300 mb”. Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniu 17.03.2015r. wpłynęło następujące **zapytanie** skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.

„Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-asfaltowych opiera się na normie PN-S-96025, która to została wycofana i zastąpiona Wytycznymi Technicznymi WT-2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych?”

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia te nie prowadzą do zmiany SIWZ ani zmiany ogłoszenia.

Nie zmienia się terminu składania ofert, który został wyznaczony do dnia 23.03.2015r. godz. 13:00.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.

Z up. WÓJTA

Piotr Piec
Zastępca Wójta