

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 582699-N-2017 – 2017 z dnia 04.09.2017r.) na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba-Kolonia”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164. ze zmianami), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniu 06.09.2017r. wpłynęło następujące zapytanie skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.

„Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o wyjaśnienie w następującym zakresie:

W dokumentacji projektowej podano parametry pracy przepompowni P1.

- Geometryczna wysokość podnoszenia: 6,2 m
- Straty w rurociągu i pionie tłocznym: 38,05 m.

Dobrano pompę na parametry:

- Punkt pracy pompy Q = 7,08 l/s
- Hm = 23,88 m sł. w.

Podane parametry są rozbieżne.

Prosimy o podanie prawidłowych parametrów pracy pompy.”

Odpowiedź:

W przepompowni ścieków P1 należy zainstalować pompy z podanym w dokumentacji punktem pracy pompy: Q = 7,08 l/s, Hm = 23,88 m sł. w.

Powyższe wyjaśnienie należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany SIWZ ani zmiany ogłoszenia. Wyjaśnienie nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Termin ten upływa dnia 21.09.2017r. o godz. 10:00.

Z up. WÓJTA

Piotr Wierc
Zastępca Wójta

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.