

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 515534-N-2018 z dnia 08.02.2018r.) na zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579. ze zmianami), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniach: 12.02.2018r. i 14.02.2018r. wpłynęły następujące zapytanie skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.

"Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie wysokości sztucznej trawy jaka jest wymagana. W SIWZ i dokumentacji jest mowa o wys. 15 mm, natomiast w SST jest mowa o wysokości 18-25 mm. Prosimy też o określenie czy w ogrodzeniu o wys. 6 m jest wymagana siatka pp czy siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV ? Czy ma to być siatka pp oko 45x45 mm gr. splotu 5 mm czy oko 40x40 mm gr. splotu 1,4. Proszę o podanie prawidłowego pola nawierzchni sztucznej trawy: 20,7x35,25 m czy 22,70m x 37,25m?"

Pytanie 2.

„W związku z budową boiska wielofunkcyjnego i podanie ogólnych parametrów dla traw wielofunkcyjnych wnosimy o doprecyzowanie parametrów i osobne określenie wymagań co do trawy z włókna fibrylowanego i osobne dla traw z włókna monofilowego, tj.:

Dla traw z włókna fibrylowanego:

- typ włókna – proste fibrylowane
- materiał włókien polipropylen lub polietylen
- wysokość włókien [mm] – 18-25
- gęstość [włókien/m²] – min. 42000
- dtex – ciężar włókna - min. 6600 Dtex,
- grubość włókna – min. 60 mikronów
- materiał odporny na promieniowanie UV

Dla traw z włókna monofilowego:

- kształt włókna – proste, ovalne, litery V,S,C,karo
- rodzaj włókien: monofilowe
- materiał włókien: polietylen
- wysokość włókien [mm] – 18-25
- gęstość [włókien/m²] – min. 300 000
- dtex – ciężar włókna - min. 11000 Dtex,

- grubość włókna – min. 210 mikronów
- materiał odporny na promieniowanie UV”

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający wskazuje następujące wymagania:

- sztuczna trawa o wys. 18-25 mm.
 - ogrodzenie sportowe:
- siatka stalowa ocynkowana powlekana PVC, oczko 35x35 mm gr. 2,2/3,4
 - linki, odciąg stalowe ocynkowane śr. 2,6/4 mm.
 - piłkochwyty o wys. 6,0 m,
 - pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005
 - siatka pp o oczku 40x40 mm gr. splotu 1,4
 - Powierzchnia sztucznej trawy: 20,70 x 35,25 m
 - Powierzchnia całkowita boiska: 22,70 x 37,25 m.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie trawy z włókna monofilowego jak również trawy z włókna fibrylowanego oraz określa poniżej parametry i wymagania traw zgodne z opisanymi w zapytaniu, tj:

Dla traw z włókna fibrylowanego:

- typ włókna – proste fibrylowane
- materiał włókien polipropylen lub polietylen
- wysokość włókien [mm] – 18-25
- gęstość [włókien/m²] – min. 42000
- dtex – ciężar włókna - min. 6600 Dtex,
- grubość włókna – min. 60 mikronów
- materiał odporny na promieniowanie UV

Dla traw z włókna monofilowego:

- kształt włókna – proste, ovalne, litery V,S,C, karo
- rodzaj włókien: monofilowe
- materiał włókien: polietylen
- wysokość włókien [mm] – 18-25
- gęstość [włókien/m²] – min. 300 000
- dtex – ciężar włókna - min. 11000 Dtex,
- grubość włókna – min. 210 mikronów
- materiał odporny na promieniowanie UV.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany SIWZ ani zmiany ogłoszenia.

Nie zmienia się też terminu składania ofert, który został wyznaczony do dnia 26.02.2018r. godz. 10:00.

Z up. WÓJTA

Piotr Riec
Zastępca Wójta

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.