



- ZWODY PROJEKTOWANE DRUT Fe/Zn fi 8 mm
- UZIOM OTOKOWY PROJEKTOWANY PRĄSOWNIK Fe/Zn 3x45
- ZŁĄCZE KONTROLNE PROJEKTOWANE
- ZWODY ISTNIEJĄCE DRUT Fe/Zn fi 8 mm
- UZIOM OTOKOWY ISTNIEJĄCY PRĄSOWNIK Fe/Zn 3x45
- ZŁĄCZE KONTROLNE ISTNIEJĄCE
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE

9 METALOWE POSZYCIE DACHU WYKORZYSTAĆ JAKO ZWODY PODDŁUGI  
20 PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONANE Z DRUTU fi 8 mm POŁĄCZYĆ Z POSZYCZEM DACHU ZŁĄCZAMI SKRĘCANymi  
30 UZIOM OTOKOWY UMIEŚCIĆ CO NA MNIEJ 60 cm POD POWIERZCHNIĄ GRUNTU I 1 m OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU  
42 PROJEKTOWANY UZIOM OTOKOWY I INSTALACJE ODPROWADNIACZKI ZŁĄCZYĆ Z UZIOMEM I INSTALACJĄ ODPROWADNIĄ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Przedmiot opracowania  |   |                     |
| PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ O TRYBUNY I ZAPLECZE SOCJALNE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                            |   |                     |
| Adres inwestycji   | Inwestor  |                     |
| RUDA MALENICZKA<br>DZ. NR 10/7<br>GMINA RUDA MALENICZKA  | GMINA RUDA MALENICZKA<br>26-242 RUDA MALENICZKA 99A |                     |
| Tytuł rysunku  | Brano   |                     |
| PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – RZUT DACHU  | ELEKTRYCZNA   |                     |
| <b>KONCEPT</b><br>PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA PIECH – GAJ<br>Włodzimierzów, Energetyczna 43, 97-330 Sulejów<br>NIP 771-235-07-05 e-mail: ewapiach@gmail.com |   |                     |
| Projektował  | Podpis  | Data                |
| Jerzy Toczyński<br>mgr inż. elektryk<br>UW.V.8388/105/90<br>branża: elektryczna  |   | październik 2016 r. |
| Sprawdził  | Podpis  | Skala               |
| Jarosław Zarebski<br>mgr inż. elektryk<br>L00/0940/POC/08<br>branża: elektryczna   |   | 1:100               |
| Rzędna portu   | Faza  | Wydruk              |
| ±0,00=220,24 m.n.p.m.  | P.B-W.  | 850x420             |
| Nr rysunku   |   | E-3                 |