

PROTOKÓŁ NR 105/RMK/2019

Uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz Warunki Realizacji Inwestycji

Projekt wykonawczy sieci kablowej nn wydzielonego oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 42 w m. Ruda Maleniecka i Jacentów gm. Ruda Maleniecka (przy ciągu pieszo-rowerowym).

1. Przewodniczący – K. Janus

2. Członek – K. Węgrecki

3. Członek – M. Tańcułski



Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją komisja uzgadnia projekt z uwagami:

- słupy nr 2,3,4,5,6 obw. 2 zaprojektować o wysokości nie większej niż 5m z możliwością montażu i obsługi serwisowej z poziomu terenu.
- na słupach nr 2,3,4,5,6 obw. 2 zaprojektować oprawy na głowicy słupów (bez wysięgników), z zachowaniem bezpiecznej odległości od przewodów linii 15kV.

Ważność uzgodnienia dokumentacji projektowej określa się do dnia 13.08.2021 r.

Warunki Realizacji Inwestycji:

1. Czas pracy na wyłączeniu sieci nN 0 min.
 - Pracę na sieci nN wykonać w jak największym zakresie w technologii PPN
 - Praca przy wyłączonej linii 15kV wymagająca zastosowania agregatu prądotwórczego

Zatwierdził:

Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Inżynierii Sieciowego

Koordynator ds. Eksploatacji
Zbigniew Strużek

