

BI.152.1.2020

Ruda Maleniecka, dn. 19.08.2020 r.

Wnioskodawca

W odpowiedzi na petycję pn. „Jawność i transparentność w Gminach” informuję, co następuje:
Ad §1), §2), § 3) W 2019 r. Gmina nie nabywała środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej. Takich środków nie nabywał też Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej.

Ad §4) W okresie styczeń – maj 2020 r. Gmina zakupiła 50 kg. Flokulantu F8030 za kwotę 775,00 zł/netto na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Natomiast nie nabywano środków na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody.

Ad §5) Technologia oczyszczalni ścieków - dwustopniowy mechaniczno – biologiczny proces oczyszczania ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym, z redukcją związków biogenych, ze stabilizacją i przeróbką osadu /odwodnienie, suszenie/.

Ad §6) W okresie styczeń – maj 2020 r. Gmina zakupiła 56 kg. koncentratu myjąco-odtłuszczającego Solte za kwotę 2998,00 zł/netto na potrzeby czyszczenia przepompowni ścieków. Technologia stosowana do czyszczenia przepompowni w zależności od typu przepompowni – przy pomocy obiegu płuczącego lub spryskiwanie środkiem myjąco-odtłuszczającym zbiornika przepompowni oraz instalacji wewnętrznych.

Ad §7) i §8) Na terenie Gminy nie ma zbiorników wodnych przeznaczonych do kąpeli rekreacyjnych. Natomiast brak jest danych dotyczących zbiorników wodnych wykorzystywanych do kąpeli nielegalnej. W związku z tym Gmina nie podejmuje działań w celu utrzymania czystości wody w takich zbiornikach.

Z up. WÓJTA
Piotr Piec
Zastępca Wójta

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a